

PRÜFZEUGNIS

253 1504 42

Prüfungen gemäß EN 253:2009+A1:2013

für

werksmäßig gedämmtes Fernwärmerohr

PREMANT®

von German Pipe Industrie- und Fernwärmetechnik GmbH

Auftrag von

German Pipe Industrie- und Fernwärmetechnik GmbH

Prüfmaterial Nr. 4024-4026, 4067-4069:

3x Verbundrohr DN 50/125 aus laufender Produktion,
3x PE-Mantelrohrabschnitt (125mm, 355mm, 500mm)

Bericht **1264_5149**

Von September 2014 bis April 2015 wurden im FFI an o.a. Prüfmaterial Eigenschaften hinsichtlich der PE-Ummantelung, der PUR-Hartschaumdämmung und des Verbundrohrsystems gemäß der Europäischen Norm EN 253:2009+A1:2013 in Verbindung mit der Euroheat & Power Richtlinie 001/2009 durchgeführt:

Das Verbund-Rohrsystem PREMANT® erfüllt die geprüften Anforderungen nach EN 253:2009+A1:2013.

Hemmingen, 2015-04-21


Thomas Grage
Geschäftsführer

**FFI** FERNWÄRME
FORSCHUNGSINSTITUT
GmbH
Max-von-Laue-Str. 23
30966 Hemmingen
+49 511 94370 0
www.fernwaerme.de


Jens Tödter
Projektleiter