



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
I. Lučića 5, 10000 Zagreb Tel.:(01)616 8222, Fax.:(01)615 6940
www.fsb.hr/termolab e-mail: termolab@fsb.hr



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI Br. 03217-3-59/05

CERTIFIKAT No.

Proizvod: **PREDIZOLIRANE CIJEVI Ferwag**
Product: **PRIBOR Ferwag**

Podnositelj zahtjeva: **BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314**
Applicant: **Kleindottingen, Švicarska**

Proizvođač: **BRUGG Rohrsysteme GmbH, CH-5314**
Manufacturer: **Kleindottingen, Švicarska**

Osnovna obilježja proizvoda:
Principal characteristics of the product:

Predizolirane cijevi i pribor za toplovodno daljinsko grijanje, potrošnu toplu vodu, kondenzat i ostale namjene.
Unutrašnja cijev : Čelik St 37.0 , bakar ili specijalni čelik
Izolacija: poliuretanska pjena bez freona (otporna do 140 °C)
Vanjski zaštitni plašt: polietilen visoke gustoće HPDE

Datum proizvodnje: **2005**
Date of production:

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **59/05**
Test report number and date:

Rok važnosti: **3 godine**
Certificate validity:

Ovim se potvrđuje da su značajke proizvoda u skladu sa zahtjevima slijedećih propisa i normi

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards

EN 253, EN 448, EN 489, DIN 17120, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

Potpis ovlaštene osobe
Signature of authorized person

Prof. dr. Srećko Švaić

Datum
Date

14.11.2005.



Prof. dr. Tonko Čurko