

PRÜFZEUGNIS

489 2210 180

Systemprüfung gemäß EN 489-1:2019

für

Mantelrohrverbindingssystem

Typ „UNLINCON“

mit den Dimensionen DN 80/160 und DN 150/250

und folgenden Komponenten:

- unvernetzte PEHD-Schrumpf-Verbindungsmuffe
- Dichtband auf Butylkautschuk-Basis an den Enden
- Manschette vom Typ „CANUSA-CPS SUPERSEAL/T“
an den Enden
- zwei Schweißstopfen
- PUR-Wärmedämmung geschäumt in der Verbindungsmuffe

Auftrag von

BRUGG Pipes

Prüfbericht 1733_5480

**Das Mantelrohrverbindingssystem „UNLINCON“ hat die Systemprüfung
gemäß EN 489-1:2019 bestanden.**

Hemmingen, den 14.10.2022


Dipl.-Ing. Thomas Grage
Geschäftsführer

**FFI** FERNWÄRME
FORSCHUNGSINSTITUT
GmbH
Max-von-Laue-Str. 23
30966 Hemmingen
+49 511 94370 0
www.fernwaerme.de


Dipl.-Ing. (FH) Volker Herbst
Projektleiter