



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\*  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Arbeit und Wirtschaft



## ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

**W 1.258**

Geltungsdauer

**bis Ende April 2027**

Inhaber

**Brugg Rohrsystem AG**  
Industriestraße 39  
5314 Kleindöttingen  
SCHWEIZ

◆ Vertrieb in Österreich

Ke Kelit GmbH  
Ignaz-Mayer-Straße 17  
4020 Linz

Hersteller

- Werkmäßig gedämmte, flexible Rohre und System:  
Brugg Rohrsystem AG / CH
- Mediumrohre:  
REHAU Industries SE & Co KG / DE
- Rohrverbinder:  
REHAU Industries SE & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM – VA KU 31670 vom 19. September 2024

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 302 Ausgabe November 2017
- QS-W 100 Ausgabe November 2022

Produkt

Trinkwasser-Installationssystem

**CALPEX**

Werkmäßig gedämmte, flexible Rohre,  
Mediumrohre aus PE-Xa naturfarben mit  
silberfarbenem Haftvermittler und  
EVOH-Sperrschicht

für die Anwendungsklasse 2,  
zulässiger Betriebsdruck  $p_D = 10$  bar

Abmessungen (Nennweite x Wanddicke in mm):  
(32 x 4,4), (40 x 5,5), (50 x 6,9) und (63 x 8,6)

mit Schiebehülsen - Pressverbindern aus  
Messing

Anmerkung:

Die medium-führenden Rohre werden vom  
Systemhersteller mit flexiblen Polyurethan-  
Hartschaum und schwarzen sinusförmig  
gewellten Mantelrohren aus Polyethylen umhüllt.

Weitere Angaben siehe Seite 2

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 19. November 2024

Dipl.-Ing. Dr. Klemens Füreder  
Referent der ÖVGW-Zertifizierungsstelle



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberting 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\*  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Arbeit und Wirtschaft



Produkt (Fortsetzung)

**Schiebehülsen – Pressverbinder aus Messing**

Übergang AG	32x1", 40x1¼", 50x1½", 63x2"
Kupplung egal	32, 40, 50, 63
Kupplung reduziert	40-32, 50-40, 63-50
T-Stück egal	32, 40, 50, 63
T-Stück reduziert	32-40-32, 40-32-40, 40-50-40, 40-40-32, 40-32-32,
(Abgang oder Abgang und Durchgang)	50-32-50, 50-40-50, 50-50-40, 50-40-40,
	50-32-32, 50-32-40, 50-50-32, 50-40-32,
	63-32-63, 63-40-63, 63-50-63, 63-50-50,
	63-40-40, 63-40-50, 63-32-50, 63-63-40,
	63-50-40