

# Produktkonformität

nach DIN EN 17414-1:2020-09, DIN EN 17414-2:2020-09 und DIN EN 17415-1:2021-11  
an dem gedämmten flexiblen Verbundrohrsystem

## „EIGERFLEX“

Hersteller: BRUGG Rohrsystem AG

Produktionsstandort: Industriestr. 39  
CH-5314 Kleindöttingen  
SCHWEIZ

Prüfkörper: Gedämmtes flexibles Verbundrohrsystem EIGERFLEX  
DN 63/126 mm  
Mediumrohr: PE-HD, PE100  
Dämmung: PUR  
Ummantelung: PE-LLD

Anlieferung der Prüfkörper: 2024-03-29, Entnahme durch den Auftraggeber

Prüfberichtsnummer: V317/24

Geprüfte Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit  
Beständigkeit gegen äußere Einwirkungen  
Kriechverhalten  
Wasseraufnahme  
Schaumstoffdichte  
Längswasserdichtheit  
Anteil der geschlossenen Zellen

Prüfergebnis: Das gedämmte flexible Verbundrohrsystem mit PUR-Schaumdämmung erfüllt die Anforderungen der DIN EN 17414-1, DIN EN 17414-2 und DIN EN 17415-1 mit den geprüften Eigenschaften.

### IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH

Wilhelmine-Reichard-Ring 4  
01109 Dresden

Dresden, 2024-11-28

Ort, Datum



Dipl.-Ing. Mathias Kessenich

Abteilungsleiter  
Rohrsysteme und Bauprodukte