

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 03-032-6 SVGW

Antragsteller / Hersteller: Brugg Rohrsystem AG, CH-5314 Kleindöttingen

Vertreter / Vertreiber: Brugg Rohrssysteme GmbH, DE-31515 Wunstorf

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **03-032-6** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Verbindungen, Rohrsysteme

Bezeichnung: Flexibles Flüssiggas-Rohrleitungssystem FLEXWELL®-LPG
(Edelstahl-Wellenschlauchleitung mit Armierung und PE-LD-Schutzmantel)

Typen: LPG 22/33, LPG 30/40, LPG 39/50, LPG 48/61, LPG 60/74

Nennweite: DN 20 – DN 50

Anschlüsse: Spezialverbindung

Zertifizierungsgrundlage: 2014/68/EU
EN 16125 (2015)

Gültigkeit: Verlängerung bis zum **31.05.2023**

Zertifiziert für:

- einen Betriebsdruck von max. 25 bar (ausschliesslich in Verbindung mit den vom Hersteller gelieferten Anschlussverbindungen)
- Flüssiggase im flüssigen und gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -50°C bis +60°C
- Umgebungstemperaturen von -50°C bis +60°C

Bemerkungen:

- Für die Montage der Fittings sind ausschliesslich die in der Montageanleitung des Herstellers bezeichneten Werkzeuge zu verwenden.
- Das System darf nur von Anwendern eingesetzt werden, die in geeigneter Weise instruiert worden sind.

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 6.6).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 10.08.2018